

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

NAZWA TEMATU : CHORZÓW, ul. Cicha 6 – koncepcja stadionu piłkarskiego

POBRANE PRÓBKI			BADANIA MAKROSKOPOWE					ANALIZA UZIARNIENIA				CECHY FIZYCZNE			KONSYSTENCJA				INNE		
Nr otworu	Głęb. pobr. m ppt	Rodzaj próbki	Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Liczba wał.	Stan gruntu	Zaw. CaCO ₃ [%]	Zawartość frakcji %				Rodzaj gruntu	Straty wagowe I _{om} [%]	Wilg. Naturalna w _n %	Gęstość objęt. ρ [g / cm ³]	Wilgotność w _n [%]	Granice		Wskaźnik plast. I _p	Stopień plast. I _L	Wskaźnik swobodnego pęcznienia V _p
								Żwirowa	Piaskowa	Pyłowa	Iłowa						Płynności w _L	Plastyczn. W _p			
1	5,0	NW	Wp-c(Pg/Gp) brązowa	w	0/1	tpl	< 1	-	-	-	-	-	11,60	-	-	-	-	-	-	-	-
2	6,5	NW	Wp-c(Pg/Gp) brązowa	w	0/0	tpl	< 1	-	-	-	-	-	12,55	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3,6	NW	Gp brązowa	w	1/0	tpl	< 1	-	-	-	-	-	12,17	2,21	-	-	-	-	-	-	-
3	5,2	NU	Ps brązowy	mw	-	-	-	5	84	11	Ps	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8,3	NU	Pd brązowy	w	-	-	-	0	91	9	Pd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3,6	NW	Gp brązowa	w	0/0	pzw	< 1	-	-	-	-	-	9,48	2,23	-	-	-	-	-	-	-

4	6,6	NW	Gp brązowa	w	2/3	tpl	< 1	-	-	-	-	-	-	12,71	2,14	-	-	-	-	-	-
4	8,5	NW	Gp+k brązowa	w	2/2	tpl	< 1	-	-	-	-	-	-	13,72	-	-	-	-	-	-	-
4	14,2	NU	Pd j.brązowy	nw	-	-	-	0	85	15	Pd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	