

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZĘŚĆ - II

### PYTANIE Nr 1:

*Rozdział I ust. 3 pkt 3.1.: Rozstrzygnięcie konkursu o tym samym zakresie rozbudowy - wyłonienie prac nagrodzonych, z 2014 roku w dobitny sposób określiło preferencje Zamawiającego co do kluczowych dyspozycji przestrzennych i estetycznych. Proszę w tym kontekście o wyjaśnienie oczekiwania przez Zamawiającego sporządzenia koncepcji jako "twórczych prac projektowych"?*

---

### ODPOWIEDŹ:

Konkurs w 2014r. został rozstrzygnięty. Obecnie został ogłoszony nowy konkurs, w którym Zamawiający określił nowe, zweryfikowane wymagania i oczekuje sporządzenia nowych koncepcji, które w sposób twórczy rozwiążą przedstawioną problematykę.

---

### PYTANIE Nr 2:

*Rozdział I ust. 3 pkt 3.5.: Koszt opracowania dokumentacji projektowej w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu ustalono rażąco poniżej ceny opracowanej na podstawie "Zasad wyceny prac projektowych SARP" - Organizatora konkursu. Jakie były przesłanki przy ustalaniu w/w kosztu? Dla zagwarantowania wysokiej jakości usług projektowych niezbędne jest podwyższenie wskazanej kwoty.*

---

### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający, czyli Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju środki na realizację zadania otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w określonych Regulaminem nieprzekraczalnych kwotach, które wynikają ze wskaźników i szacunków przyjmowanych przez Ministerstwo na podstawie innych zrealizowanych i planowanych podobnych inwestycji. Sugerowane przez Zamawiającego oraz Organizatora Konkursu wyższe kwoty nie zostały zaakceptowane.

---

### DODATKOWE INFORMACJE:

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje się zapadni na fortepian, a jedynie kieszień.

---

- TAURON Dystrybucja S.A. - Istniejące budynki Państwowej Szkoły Muzycznej mają pomiar bezpośredni - moc 40,0kW (63A). Rzeczywista moc z pomiarów jaką pobiera Państwowa Szkoła Muzyczna wynosi ok. 30,0kW. Dla zwiększenia mocy do 160 kW istnieje możliwość zabudowy układu pomiarowego półpośredniego obok istniejącego złącza kablowego Państwowej Szkoły Muzycznej w zakresie działki nr 8.1-496/61. Przyjęcie wyższej mocy powoduje z kolei konieczność budowy nowej instalacji zasilania z odległych o kilkaset metrów stacji trafo, co zasadniczo wpływa na zakres i termin realizacji przyłączenia (po stronie TAURON).

---